

**Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение «Приобская
средняя общеобразовательная школа»**

628126 ул. Школьная, 1, пгт. Приобье Октябрьский район
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
тел./факс (34678) 3-33-82 e-mail: priobschool@mail.ru
официальный сайт ОО: <http://priobschool1.86.i-schools.ru/>
ОКПО 36265624 ОГРН 1028601498408
ИНН/КПП 8614002533/861401001

от «28» октября 2021 г. № 414
Ответ на предписание
от 26.10.2021г. №70

Главному государственному санитарному
врачу по городу Нягани
и Октябрьскому району
К.В.Шахназарову

Уважаемый Комитас Валерьевич!

В ответ на предписание об устранению выявленных нарушений обязательных требований от 26.10.2021 г. №70, выявленных в результате проведения контрольного (надзорного) мероприятия – выездной проверки Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре г.Нягани и Октябрьском районе на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 08.10.2021г. №88 сообщаем о несогласии по следующим пунктам выявленных нарушений:

1. п.1. Согласно п.5 приказа от 20.02.2021г. № 129п «Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальяпов и к порядку его размещения» «Знак размещается у каждого входа (выхода) на территории, в помещениях и на объектах...». На момент выездной проверки знак «Курение запрещено» располагался на входной группе здания, а именно: стена на расстоянии 1,5 м от центрального входа в здание школы (Приложение 1).

В настоящее время установлены дополнительные знаки «Курение запрещено» на входных центральных дверях здания МКОУ «Приобская СОШ» (Приложение 2).

2. п.4. Спортивные маты с рваной обшивкой находились в хранилище, приготовленные к списанию и не применялись в работе. В момент проверки велась работа по списанию непригодного к использованию инвентаря. Акт о списании прилагается (Приложение 3). В хранилище большого спортивного зала находилось оборудование, подготовленное к списанию (спортивные маты с рваной обшивкой) для его дальнейшей утилизации. На время проверки в большом спортивном зале проводились занятия по игровым видам спорта и данное оборудование не использовалось. Легкоатлетические и акробатические занятия проводились в малом зале, где используются цельные спортивные маты, которые были продемонстрированы в процессе проверки в малом зале.

3. п.5. В туалетных комнатах 2 и 3 этажа учащиеся школы систематически (ежедневно) ломают индивидуальные сидения для унитазов, которые заменяются на новые, о чем свидетельствовали оставшиеся от выломанных сидений крепления. Индивидуальные сидения для унитазов сломанные учащимися на момент проверки были заменены на новые прямо в момент проверки, о чем был уведомлен уполномоченный главный специалист-эксперт Свищев М.К. Фото, УИД на поставку прилагаются (Приложение 4,5).

4. п.9. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) питьевой режим в МКОУ «Приобская СОШ» организован в соответствии с требованиями санитарного законодательства с использованием бутилированной воды. Кулеры установлены в каждой рекреации 1,2,3 этажа школы. Заключен муниципальный контракт от 09.03.2021 г. №

0387300053821000001 с ООО «Чистая вода 86» на поставку доочищенной питьевой воды 1 категории «Югра-Аква» (Приложение 6). МКОУ «Приобская СОШ» обеспечено достаточным количеством одноразовых стаканчиков. Ведется ежедневная обработка и дезинфекция кулеров.

В обычном режиме работы школы для обеспечения питьевого режима функционировали питьевые фонтанчики. На фонтанчиках установлена дополнительная система водоочистки с картриджем БАФ 10 ВВ с ежемесячным обслуживанием и заменой картриджа. На время пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) питьевые фонтанчики законсервированы.

Для очистки воды централизованного водоснабжения в здании МКОУ «Приобская СОШ» установлена система водоочистки с фильтром обезжелезивания воды серии 14BF (Purolox), ионообменным фильтром 12WS, картриджем механической очистки 20BB Jumbo.

Проводится ежемесячное техническое обслуживание системы водоочистки в здании МКОУ «Приобская СОШ» с промывкой фильтров в ручном режиме, с контролем всех этапов: проверкой оборудования на предмет обеспечения необходимых значений по давлению и расходу, проверкой, регулировкой синхронности работы АКУ, диагностикой программных настроек, и неисправностей, разборкой и очисткой жиклеров и инжекторов, смазкой клапанов, приготовлением раствора для регенерации, заменой соли таблетированной, а так же ежемесячной заменой фильтров и картриджей в соответствии с муниципальным контрактом от 30.11.2021 г. № 0387300053820000058 с ООО «Аквалайн» (Приложение 6).

В помещении пищеблока установлена дополнительная система водоочистки с картриджем обезжелезивающим 20BB Jumbo и сорбционным картриджем 20BB Jumbo. Согласно протокола лабораторных исследований от 15.10.2021 г. № 7743/21, проведенных в ходе выездной проверки, пробы воды питьевой в столовой горячего цеха соответствуют СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Питьевая вода, используемая для приготовления пищи безопасна и соответствует нормам СанПиН 1.2.3685-21.

Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре г. Нягани и Октябрьском районе систематически проводится мониторинг качества питьевой воды центрального водоснабжения в здании МКОУ «Приобская СОШ» на соответствие отобранных проб воды гигиеническим требованиям по содержанию аммиака, марганца и по показателю «мутность».

По результатам мониторинга в адрес МП «ЭГК» неоднократно направлялись письма с информированием о несоответствии отобранных проб питьевой воды централизованного водоснабжения в здании МКОУ «Приобская СОШ» гигиеническим требованиям по содержанию железа, марганца, по показателю «мутность» и требованием о приведении системы водоснабжения в соответствие с санитарными правилами.

Никаких действий для устранения причин, приводящих к несоответствию качества питьевой воды центрального водоснабжения требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" со стороны Водопроводно-канализационного хозяйства (МП «ЭГК») принято не было, о чем неоднократно МКОУ «Приобская СОШ» уведомляло Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре г. Нягани и Октябрьском районе.

Пробы **питьевой воды**, взятые для лабораторных исследований **в туалетах** 2 и 3 этажа, и не соответствующие нормам СанПиН 1.2.3685-21 по показателям «Марганец» и «Общее железо» не применяются для питьевого режима в школе.

Приложение:

- Приложение 1 – фото знака «Курение запрещено»;
- Приложение 2 - фото знака «Курение запрещено»;
- Приложение 3 - акт о списании;
- Приложение 4 – фото индивидуальные сидения для унитазов;

- Приложение 5 - ТТН_Сиденье с крышкой
- Приложение 6 - МК ООО «Аквалайн»;
- Приложение 7 – МК ООО «Чистая вода 86».

И.о.директора школы



Исполнитель:
Заместитель директора
Халикова Татьяна Владимировна,
8(34678)33383
61550_contract@mail.ru

Т.Г.Трегубова